



ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κ.λ.π **ΔΕ Μυστρά»**

Προϋπολογισμού: **10.000,00 €**

Αρ.Τεχν.Περιγραφής: **7/2015**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SL 23W , E27	<ul style="list-style-type: none">• ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ > 15.000• > 1.400 Lumen• Θερμοκρασία χρώματος (6.400-6500) K ή 2.700 K• ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -20 C έως + 40 c• ΜΕ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ• ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ.• ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.
2	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 30W ΣΠΙΡΑΛ	<ul style="list-style-type: none">• ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ > 8.000• > 1.700 Lumen• Θερμοκρασία χρώματος (6.400-6.500) K• ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ.• ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.
3	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125 W	<ul style="list-style-type: none">• Ισχύ:125 W• Φωτεινή ροή: > 6.000 Lm• Κάλυκας: E27• ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ.• ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.
4	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 250W	<ul style="list-style-type: none">• Ισχύ:250W• Φωτεινή ροή: >12.000 Lm• Κάλυκας: E 40• ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ.• ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.
5	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 400 W ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ	<ul style="list-style-type: none">• ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 400 W ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ• Φωτεινή ροή: >500.000 Lm• Κάλυκας: E 40• ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ > 20.000• ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ.• ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.

6	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΙΝΙΟΝ 7W	<ul style="list-style-type: none"> • ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΙΝΙΟΝ 7W • ΚΕΡΑΚΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΑΛΥΚΑ E14 • Θερμοκρασία χρώματος : 6400K • Φωτεινή ροή: >250 Lm • ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ >7.000 • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ. • ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.
7	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 400W	<ul style="list-style-type: none"> • ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 400W
8	ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΥΟ ΕΠΑΦΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> • ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΥΟ ΕΠΑΦΩΝ
9	ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΒΙΔΩΤΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ Ε27	<ul style="list-style-type: none"> • ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΒΙΔΩΤΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ Ε27
10	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΓΥΑΛΙΝΗ (2-4) Α	<ul style="list-style-type: none"> • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΓΥΑΛΙΝΗ (2-4) Α

ΣΠΑΡΤΗ: **6-3-2015**
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΠΑΡΤΗ: **24-3-2015**
Ο ΑΝΑΠ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε